

Värmepumpsmodell: FIGHTER _____ - ____ kW Modul A B

Handläggare NIBE: _____

Kund: _____ Adress: _____

Telefon: _____ Service nr: _____

Instdatum: _____ Feldatum: _____

Serie nr VP: _____ Serienr komp/kyldel: _____

Antal drifttimmar: _____ Antal starter: _____

Tillsats drifttid: _____ Antal starter: _____

Inställningar:

Kurvlutning: _____ Parallell: _____ Max framl.: _____ °C Max retur: _____ °C

Start VV: _____ °C Stopp VV: _____ °C Flytande kond. Fast kond.**Kollektor:** Berg: _____ m Ytjord: _____ m Sjö: _____ m Grundvatten Övrigt: _____

Felsymtom/larm: _____

Vid elfel tex utlösta säkringar/motorskydd:

Kontrollera samtliga 3-fas anslutningar internt i Värmepumpen, och notera resultatet tex. Inkommande L1 anslutning på kontaktor (69) spändes 1¾ varv.

Inställning MSK: _____ A Isolationstest: _____

Lindningsresistans: komp.temp < 40°C > 40°C CS: _____ Ω CR: _____ Ω RS: _____ Ω**Driftsdata för kompressorn:**

Ström: L1: _____ A L2: _____ A L3: _____ A

Spänning: L1: _____ V L2: _____ V L3: _____ V

Högtryck: _____ bar _____ °C

Lågtryck: _____ bar _____ °C

Temperaturer:

Hetgas: _____ °C Suggas: _____ °C Vätska: _____ °C

VB in: _____ °C ut: _____ °C KB in: _____ °C ut: _____ °C

Datum _____ Servicetekniker _____ Telefon _____